

Pytania:

1. Zamawiający pyta o miejsce w szafie 20U. Czy może to być miejsce współdzielone z innymi klientami.
2. Zamawiający wskazał moc 17kW dla urządzeń zainstalowanych w 20RU. Czy jest to moc z tabliczek znamionowych? Czy może faktycznie używana moc czynna. Jakie jest zużycie energii miesięcznie przez urządzenia Zamawiającego w przeliczeniu na kWh.
3. Zamawiający wskazał do zasilania PDU firmy IBM które nie są już dostępne na rynku. Czy Wykonawca może zastosować listwy nowszej generacji spełniające wymagania zamawiającego (proszę podać wymagania) lub o tych samych parametrach technicznych. Pozostanie przy wymaganiu zastosowania listew PDU już niedostępnych na rynku (przestarzała technologia) może sugerować że Zamawiający chce skorzystać z istniejącej usługi którą obecnie posiada co wyłącza pozostałych oferentów z możliwości złożenia oferty.
4. Proszę doprecyzować czy sprzęt podany w specyfikacji przez Zamawiającego ma być dostarczony przez Wykonawcę ? Jeżeli tak proszę podać szczegółowe parametry. Czy jest to tylko spis urządzeń do relokacji i obecnie zainstalowanych u obecnego dostawcy?
5. Czy Zamawiający dopuszcza parametr wilgotności na poziomie 55% +/- 20 %?
6. Kiedy można przeprowadzić wizję lokalną urządzeń do relokacji? Z kim się można kontaktować w tej sprawie.
7. Proszę o podanie schematu połączeń urządzeń które będą relokowane.
8. Czy okablowanie połączeń pomiędzy urządzeniami może zostać w całości przeniesione z obecnej lokalizacji? Czy należy odtworzyć na nowo w nowej lokalizacji część połączeń?
9. Czy możemy zastosować szafę o wysokości 46 U z kontrolą dostępu.
10. Czy jest możliwość wykonania relokacji w kilku etapach tak aby zapewnić ciągłość pracy systemów?
11. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni ze względu na krótki czas przeprowadzenia wizji lokalnych i opracowania koncepcji przeniesienia danych.

Odpowiedzi:

1. Sprzęt zajmuje 20U, szafa może być dowolnie większa. Dostępu do sprzętu MJWPU nie mogą mieć inne firmy.
2. Jest to suma mocy z tabliczek znamionowych.
3. Zamawiający przedstawił obecnie wykorzystywane rozwiązanie, dopuszcza rozwiązanie równoważne, które pozwoli na poprawne działanie serwerów.
4. Jest to spis urządzeń używanych obecnie, do relokacji.
5. Zamawiający dopuszcza parametr wilgotności na poziomie 55% +/- 20 %
6. W dni pracujące między 9 a 15, kontakt: k.tusinski@mazowia.eu
7. Zamawiający obecnie nie posiada aktualnych planów połączeń.
8. Okablowanie ma być przeniesione z obecnej lokalizacji.
9. Zamawiający podaje ile jednostek U zajmuje sprzęt, szafa może być dowolnie większa o ile dostęp będzie miał tylko Zamawiający.
10. Jest możliwe przy zachowaniu terminów oraz ciągłości działania i funkcjonalności systemów uruchomionych na serwerach.
11. Ze względu na końcowy termin obecnej umowy Zamawiający nie zgadza się na przedłużenie terminu składania ofert.